



Carta gráfica de teste

Código flowtest-lab-002-01-20260921

REPROVADO

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

EQUIPAMENTO / TAG Válvula esfera 1/2"	Nº MATERIAL / PART NUMBER VAL001
DESCRIÇÃO DO TESTE Estanqueidade a montante	PROCEDIMENTO / REVISÃO 123456789/01

PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO

PRESSÃO DE TESTE 3.000 PSI	RANGE INICIAL 3.000 a 3.150 PSI 5,00% acima	TEMPO MÍNIMO 120,00 min	QUEDA ADMISSÍVEL 5,00% sobre o valor de teste	CRITÉRIO NORMATIVO Demonstração
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---

RESULTADOS MEDIDOS - SAÍDA 01

INÍCIO VÁLIDO 08:51:26 21/09/2026	FIM DA JANELA 08:51:54 21/09/2026	PRESSÃO INICIAL 3.033 PSI	PRESSÃO FINAL 3.032 PSI
LIMITE ADMISSÍVEL 3.000 PSI	QUEDA MEDIDA 0 PSI 0,01%	TEMPO VÁLIDO 00:00:28 meta 120,00 min	AMOSTRAS REGISTRADAS 486

DIAGNÓSTICO DA REPROVAÇÃO

- Impossibilidade de estabilização da pressão durante o período estabelecido.

PRESSÃO E TEMPERATURA X TEMPO - GRAVAÇÃO COMPLETA



Pressão - Saída 01 (PSI) Faixa admissível de teste
Temperatura - Saída 02 (°C) - informação visual, sem influência na aprovação

Recorte: Gravação completa - 08:50:58 a 08:51:54

Operador responsável

Responsável pela aprovação

RASTREABILIDADE DIGITAL

Sistema flowtest-lab-002 - Saída 01 - gravação 21/09/2026 08:50:58 a 21/09/2026 08:51:54 (em andamento)

Gerado em 21/09/2026 08:51:54

Recorte da carta: Gravação completa - 21/09/2026 08:50:58 a 21/09/2026 08:51:54